

603005, Российская Федерация, Нижегородская область,  
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16.  
Адрес для почтовой корреспонденции: 606000, Бокс № 39.  
Телефон: +7 (8313) 27-92-59. Факс: +7 (8313) 27-91-69.  
www.nks-dzr.ru e-mail: nks-secretar@tplusgroup.ru

Наименование Абонента: ООО «УК Чистый город»

Договор \_\_\_\_\_

**АКТ**

**обследования горячего водоснабжения**

(от ЦТП, котельных) *(нужное подчеркнуть)*

« 21 » 12 2016г. время 14<sup>00</sup> час. № 1229

Настоящий акт составлен представителем АО «Нижегородские Коммунальные Системы» по доверенности №7 от 31.05.16г. Антоновой Г.А.

в присутствии представителя Абонента ООО «УК Чистый город»

Метера Лукашина М.В. *(указать должность, наименование организации представителях, ФИО)*

произведено обследование ГВС объекта: МКД

по адресу: ул. Голова, 30 *(указать наименование объекта)*

Номер ТК/ЦТП/котельной, от которых осуществляется ГВС объекта:

ТК- 94 ЦТП № 9 котельная - \_\_\_\_\_

Проведен замер параметров ГВС на вводе в МКД:  $R_3 = 5,8 \text{ мкс/м}^2$   
 $T_3 = 61^\circ\text{C}$

Система ГВС смонтирована без циркуляционного гр-да.

Показания прибора учета:  $T_3 = 60,3/5,0$   
 $R_3 = 5,8/1,8 \text{ мкс/м}^2$ ;  $Q = 315,6 \text{ Гкал}$ ,  $M = 5767,1 \text{ Т}$   
 $W = 0,11 \text{ Гкал/ч}$ ;  $G = 1,87 \text{ т/ч}$

Параметры на ЦТП №9:  $T_3 = 62^\circ\text{C}$ ;  $T_4 = 51^\circ\text{C}$   
 $R_3 = 5,8 \text{ мкс/м}^2$ ;  $R_4 = 3,2 \text{ мкс/м}^2$

Представители:

АО «Нижегородские коммунальные системы» Г.А. Антонова

по доверенности № 7 от 31.05.2016г

Абонента Лукашин М.В. *(должность, ФИО)*